



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ: 2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα 13/08/2020
Αρ. Πρωτ.:19855

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για την συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για την συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, σε αντικατάσταση του παλαιού υλικού γόμωσης των πυροσβεστήρων μαζί με τις απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την εξωτερική επιθεώρηση και τον έλεγχο του δοχείου και του μηχανισμού, το άνοιγμα, την αντικατάσταση του υλικού, το κλείσιμο, υδραυλικό έλεγχο όπου απαιτείται και την έκδοση πιστοποιητικού αναγόμωσης, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 19074/06-08-2020 της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1086-1087/12-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική ανάλογα το χρονικό διάστημα λήξεως των πυροσβεστήρων.

*Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: **3.673,81€** με το Φ.Π.Α. (2.962,75€ χωρίς Φ.Π.Α.)*

Κ.Α.	Εγγεγραμμένη Πίστωση	Προϋπολογισμός
10.6662.02	Προμήθεια πυροσβεστικής σκόνης (αναγόμωση πυροσβεστήρων)	1.682,06€
15.6662.12	Προμήθεια πυροσβεστικής σκόνης (αναγόμωση πυροσβεστήρων)	1.991,75€

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη **έως και την Παρασκευή 21/08/2020 και ώρα 12:00 πμ**, στο Τμήμα Προμηθειών 2^{ος} όροφος γρ.210. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2^{ος} όροφος γρ.210

Προσφορά για την προμήθεια.....

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα παρακάτω:

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της.

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της.

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, το πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.

β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακόλουθοι:

.....
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές).

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε., η υποχρέωση της περίπτωση γ' αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.

5) Η εταιρία/ανάδοχος που θα προβεί στην αναγόμωση καθώς και στις λοιπές εργασίες συντήρησης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη εταιρία επανελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να διαθέτει πιστοποιητικό προτύπου.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ι. Κιοσσέ τηλ. 2521350651 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδ. : 66 133
Πληροφορίες : Β. Σπανίδης
Τηλ. : 2521350658

Τίτλος: Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών
για την αναγόμωση πυροσβεστήρων

Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 3.673,81€
Κ.Α.: 10.6662.02 & 15.6662.12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για τις κτιριακές & αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού υλικού γόμωσης των πυροσβεστήρων μαζί με τις απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την εξωτερική επιθεώρηση και τον έλεγχο του δοχείου και του μηχανισμού, το άνοιγμα, την αντικατάσταση του υλικού αναγόμωσης με νέο (αντίστοιχα με τα kg και το υλικό του καθενός), το κλείσιμο, υδραυλικό έλεγχο **όπου απαιτείται και την έκδοση πιστοποιητικού αναγόμωσης**, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (ΚΑ 15.6662.12):

Α/Α	ΚΤΙΡΙΑ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ						
		Ξηράς Κόνεως PA 2kg	Ξηράς Κόνεως PA 3kg	Ξηράς Κόνεως PA 6kg	Ξηράς Κόνεως PA 12Kg	CO2 5kg	Ξηράς Κόνεως Οροφής PA 6Kg	Ξηράς Κόνεως Οροφής PA 12Kg
1.	ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ			12		2		
2.	ΚΕΠ ΔΡΑΜΑΣ					2		
3.	Κ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ			2				1
4.	Κ.ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ			4				
5.	Κ.ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ			2				1
6.	Κ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ			3				
7.	Κ.ΣΚΑΛΩΤΗΣ			2				
8.	Κ.ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ			3				
9.	Κ.ΧΩΡΙΣΤΗΣ			3				1
10.	Κ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ			3				1
11.	Κ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ			2		1		1
12.	Κ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ			2				1
13.	Κ.ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ			2			1	
14.	Κ.ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ			1	2			
15.	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Α'			2				
16.	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Β'			2				
17.	ΟΡΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ		2	21+4	2	1	1	1
18.	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ		1	2		1		
19.	«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»			4		1		
20.	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ	4						

21.	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΗΠΟΥ+ΑΠΟΡΡΙΜ. ΚΗΠΟΥ		2+1					
	ΣΥΝΟΛΑ	4	6	76	4	8	2	7
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						107

940,00 (εννιακόσια σαράντα κιλά σκόνης Α.Β.Σ.Ε. 40%
35,00 (τριάντα πέντε) κιλά διοξειδίου (CO2)

Β. Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (ΚΑ10.6662.02):

Α/Α	ΓΗΠΕΔΑ/ΑΘΛ.ΕΓ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ					
		Ξηράς Κόνεως ΡΑ 3kg	Ξηράς Κόνεως ΡΑ 6kg	Ξηράς Κόνεως ΡΑ 12Kg	CO2 5kg	Ξηράς Κόνεως Οροφής ΡΑ 6Kg	Ξηράς Κόνεως Οροφής ΡΑ 12Kg
1.	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ		1				
2.	ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ		2				
3.	ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ		1				
4.	ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ		2				
5.	Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ		3				
6.	ΑΡΚΑΔΙΚΟ		1				
7.	Ν.ΑΜΙΣΟΣ		1				
8.	ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ		2				
9.	ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ		1				
10.	ΧΩΡΙΣΤΗ		2				
11.	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ		1				
12.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ		1				
13.	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ		1				
14.	ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ		2				
15.	ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ		2				
16.	ΓΥΜΝ.ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ		4		1		1
17.	ΦΟΥΣΚΩΤΟ		12				
18.	ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ		2				
19.	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ		13	2	2		2
20.	ΓΗΠΕΔΟ HANDBALL		9	4	1		
21.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ		26	1	1		2
22.	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ		17	3	1		1
	ΣΥΝΟΛΑ		106	10	6		6
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						128

Για την αναγόμωση των ανωτέρω πυροσβεστήρων θα απαιτηθούν:

1.125(χίλια εκατό είκοσι πέντε) κιλά σκόνης Α.Β.С.Е. 40%
35,00 (τριάντα πέντε) κιλά διοξειδίου (CO₂)

Κατά την συντήρηση-αναγόμωση θα απορροφηθούν όλες οι ποσότητες, τμηματικά, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των πυροσβεστήρων.

Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων καθώς και οι λοιπές εργασίες ελέγχου, συντήρησης και υδραυλικής δοκιμής θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ αρ.52/В/2005), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.17230/671/2005 (ΦΕΚ αρ.1218/В/2005), την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, τυχόν άλλες αποφάσεις και εγκυκλίους, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ.

Η εταιρία που θα προβεί στην αναγόμωση καθώς και στις λοιπές εργασίες συντήρησης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη εταιρία επανελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να διαθέτει πιστοποιητικό προτύπου.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης κανένα κτίριο/εγκατάσταση/όχημα δεν θα παραμένει χωρίς πυροπροστασία επομένως ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαθιστά τουλάχιστον το 50% των προς συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων με νέους, τους οποίους θα παραλαμβάνει όταν θα παραδίδει τους συντηρημένους-αναγομωμένους πυροσβεστήρες.

Μετά τη συντήρηση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους πυροσβεστήρες σε άριστη κατάσταση και στα σημεία από όπου παρελήφθησαν, συνοδευόμενοι από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.673,81€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους του φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.

Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Λ Έργων

Σπανίδης Βασίλειος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδ. : 66 133
Πληροφορίες : Β. Σπανίδης
Τηλ. : 2521350658

Τίτλος: Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών
για την αναγόμωση πυροσβεστήρων

Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 3.673,81€
Κ.Α.:10.6662.02 & 15.6662.12
CPV:35111520-6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου μας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ kg	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πυροσβεστική σκόνη	κιλά	940	1,35	1.269€
2	Διοξείδιο CO ₂	κιλά	35	2,50	87,50€
				ΣΥΝΟΛΟ	1.356,50€
				ΦΠΑ 24%	325,56€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.682,06€

Β. Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ kg	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πυροσβεστική σκόνη	κιλά	1.125	1,35	1.518,75€
2	Διοξείδιο CO ₂	κιλά	35	2,50	87,50€
				ΣΥΝΟΛΟ	1.606,25€
				ΦΠΑ 24%	385,50€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.991,75€

Δράμα 06-08-2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Η/Λ Έργων

Σπανίδης Βασίλειος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Κιοσσές Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός



Δήμος Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του _____
Έδρα _____
Οδός _____ Αριθμός _____
Τ.Κ. _____ Α.Φ.Μ. _____ ΔΟΥ _____
Τηλέφωνο _____ Φαξ: _____
E-mail: _____

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου μας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πυροσβεστική σκόνη	κιλά	940		
2	Διοξείδιο CO ₂	κιλά	35		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Β. Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ kg	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πυροσβεστική σκόνη	κιλά	1.125		
2	Διοξείδιο CO ₂	κιλά	35		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α.....
.....

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα / /2020