

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2021

Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης – θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια κλιματιστικών μονάδων τοίχου τύπου inverter για τα δημοτικά κέντρα άθλησης (Α.Π.Κ. ΎΔ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ και προπονητήριο Καλού Αγρού 'Λάζαρος Χαραλαμπίδης') καθώς επίσης και για τους χώρους στέγασης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στο Δήμο Δράμας

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες που είτε έχουν βγει εκτός λειτουργίας είτε είναι παλιές ενεργοβόρες και επικίνδυνες προς χρήση.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακάτω προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων τοίχου τύπου inverter, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής τους λειτουργία. Αντιστοιχεί δε στον κωδικό **CPV: 42512200-0** (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου).


Οι κλιματιστικές μονάδες τοίχου τύπου inverter να είναι καινούργιοι, αμεταχειριστοι, άριστης ποιότητας και να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη.

Οι προϋπολογιζόμενη τιμή είναι του εμπορίου και προέκυψε από έρευνα αγοράς.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **6.696,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 με Κ.Α. **15.7135.09** (Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης) ποσού 6.700,00€.


Θεωρήθηκε 09/03/2021

Ο συντάξας



Κουρουτζίδης Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού



Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ελευθερίας
66133 Δράμα

Πληροφορίες: Λαζαρίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2521027415

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr


προμήθεια εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


A/A	
1	<p>5 (πέντε) κλιματιστικές μονάδες τοίχου τύπου inverter με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none">• εσωτερική μονάδα τοίχου• ισχύς ψύξης 12.000 BTU• ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση): A+++ / A+• βαθμός απόδοσης ψύξης (SEER) 8,5W/W• βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) 4,6W/W• να είναι καινούργιο αμεταχείριστο και να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τον συμπιεστή πάνω από πέντε (5) χρόνια• οικολογικό ψυκτικό υγρό R32• να φέρουν σήμανση CE
2	<p>2 (δύο) κλιματιστικές μονάδες τοίχου τύπου inverter με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none">• εσωτερική μονάδα τοίχου• ισχύς ψύξης 18.000 BTU• ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση): A+++ / A+• βαθμός απόδοσης ψύξης (SEER) 7,1W/W• βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) 4W/W• να είναι καινούργιο αμεταχείριστο και να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τον συμπιεστή πάνω από πέντε (5) χρόνια• οικολογικό ψυκτικό υγρό R32• να φέρουν σήμανση CE

Θεωρήθηκε 09/03/2021

Ο συντάξας


Κουρουτζίδης Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.

Ο προϊστάμενος της Δ/σης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού


Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη ολική (€)
1	<u>Κλιματιστική μονάδα inverter 12.000btu</u>	τεμάχιο	5	600,00€	3.000,00€
2	<u>Κλιματιστική μονάδα inverter 18.000btu</u>	Τεμάχιο	2	750,00€	1.500,00€
3	Εργασίες απεγκατάστασης των παλαιών κλιματιστικών και τοποθέτησης των νέων	Κατά αποκοπή	1	900,00 €	900,00€
				ΣΥΝΟΛΟ	5.400,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	1.296,00€
				ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	6.696,00 €

Θεωρήθηκε 09/03/2021

Ο συντάξας

Κουρουτζίδης Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.Ε.Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης