



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Ε. Λαλές
Τηλέφωνο: 2521350743
e-mail: elales@dimosdramas.gr

Δράμα,
Αρ. Πρωτ.:

Προς: - Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 3722/1-6-2021 της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 959/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: **415,40 €** με το Φ.Π.Α. (335,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη **έως και την Δευτέρα 13/6/2021 και ώρα 11:30 πμ**, στο Τμήμα Προμηθειών 2^{ος} όροφος γρ.210. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2^{ος} όροφος γρ.210

Προσφορά για την «**Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης**»

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες εσωκλείουν μόνο την οικονομική τους προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στον κ. Ε. Λαλέ, τηλ. 2521350743.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδ. : 66133

Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης
CPV: 31625100-4 (Συστήματα
πυρανίχνευσης)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 415,40€
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του _____
Έδρα _____
Οδός _____ Αριθμός _____
Τ.Κ. _____ Α.Φ.Μ. _____ ΔΟΥ _____
Τηλέφωνο _____ Φαξ: _____
E-mail: _____

α/α	Περιγραφή προϊόντος	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Δαπάνη
1	Πυρανίχνευτής καπνού, θερμοδιαφορικός <ul style="list-style-type: none">• Τάση τροφοδοσίας: 18-30 V DC• Μέγιστο ρεύμα ηρεμίας: 50μΑ• Κατανάλωση ενεργοποίησης: 20-30mA• Κλάση: A2R• Ενδεικτικά: LED ενεργοποίησης• Έξοδος: προς πίνακα / οδήγηση εξωτερικού LED• Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 20• Κατασκευάζεται σύμφωνα με: EN 54-5• Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 έως 70 βαθμούς Κέλσιου• Σχετική υγρασία: Μέχρι 95%• Υλικό κατασκευής: Bayblend FR 3010• Εξωτερικές διαστάσεις: 103 (διαμ.) χ 48 (ύψος) mm• Τυπικό βάρος: 145 gr:	1		
2	Κομβίο (Μπουτόν) Πυρανίχνευσης <ul style="list-style-type: none">• Τάση τροφοδοσίας: 10-30 V DC• Κατανάλωση ενεργοποίησης: 8-30mA• Αντίσταση συναγερμού: 470 Ω• Χρήση: Σε εσωτερικούς χώρους• Τύπος: Type A• Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 20• Κατασκευάζεται σύμφωνα με: EN 54-11• Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 έως 70 βαθμούς Κελσίου• Σχετική υγρασία: Μέχρι 95%• Υλικό κατασκευής: Bayblend FR 3010• Εξωτερικές διαστάσεις: 98 χ 94 χ 58 mm• Τυπικό βάρος: 180 gr	1		

3	Φαροσειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης <ul style="list-style-type: none"> • Τάση τροφοδοσίας: 21- 28 V DC • Μέγιστη κατανάλωση: 1,2 W • Έξοδος ήχου στο 1 μέτρο: 94dB (sound effect 1) • Φάρος: 1 LED Ισχύος • Τύπος περιβάλλοντος: Τύπος Α • Τοποθέτηση: Επιτοιχια (W) • Κάλυψη (γ): 6 μέτρα περιμετρικά της σειρήνας σε άνοιγμα 180 μοιρών • Ύψος τοποθέτησης (χ): 2,4 μέτρα μέγιστο • Κωδικός όγκου κάλυψης: W -2,4-6 • Όγκος κάλυψης: 86,4 κυβικά μέτρα μέγιστο • Ρυθμός αναλαμπής: 1 Hz (Ρυθμιζόμενο σε 0,5 Hz) • Χρώμα αναλαμπής: Κόκκινο • Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 42C • Κατασκευάζεται σύμφωνα με: EN 54-3: 2001 +A1:2002 +A2:2006, EN 54-23: 2010 • Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου • Σχετική υγρασία: Μέχρι 95% • Υλικό κατασκευής: Bayblend FR 3010, διάφανο polycarbonate • Εξωτερικές διαστάσεις: 141x 141x 100mm • Τυπικό βάρος: 230gr 	1		
4	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών Περιγραφή BS-1634 είναι πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών. Διαθέτει 4 εξόδους για σειρήνες, ρελέ συναγερμού ,ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ. Για την λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες Α-920 (12V/2.6 Ah).Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις του είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 54-2 και EN 54-4. <ul style="list-style-type: none"> • Αριθμός ζωνών: 4 • Ασύρματος : Όχι • Βάθος: 85 mm • Ενσωματωμένος τηλεφωνητής: Όχι • Έξοδοι για σειρήνες: 4 • Έξοδοι για φάρους: 4 • Ρεύμα έκτακτης ανάγκης: Ναι • Τροφοδοτικό: Ναι • Πλάτος: 325 mm • Τάση λειτουργίας: 230 V (Volt) • Ύψος: 240 mm 	1		
5	Εργασίες τοποθέτησης – εγκατάστασης όλου του παραπάνω εξοπλισμού. Έλεγχος της υπάρχουσας πυροσβεστικής εγκατάστασης και αποκατάσταση βλαβών με όλα τα μικροελεκτρικά που είναι απαραίτητα για την διασύνδεση του. Ρύθμιση για την ομαλή λειτουργία του πυροσβεστικού συστήματος.	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α.....

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα / /2021