



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ

Δράμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
66133 Δράμα

Πληροφορίες: Βασίλειος Χειλίδης

Τηλέφωνο: 25213 – 50696

e-mail: vxeil@dimosdramas.gr

Προς: 1) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
του Δήμου μας.

2) Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας

Κοιν: Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως ήδη είναι γνωστό η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας που στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου του δημοτικού καταστήματος, λειτουργεί πέραν της συνήθους λειτουργίας των υπηρεσιών και κατά τα απογεύματα των ημερών Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής καθώς και του πρωινού του Σαββάτου.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης και θέρμανσης των επίμαχων δύο μόνο γραφείων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, χωρίς να τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ψύξης και θέρμανσης όλου του κτιρίου του κεντρικού Δημαρχείου, προτείνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αποτελούμενου από μία εξωτερική μονάδα συνολικής ισχύος 27000btu/h και δύο εσωτερικών μονάδων ισχύος 18000btu/h και 12000btu/h, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΕΞ.ΜΟΝΑΔΑ MULTI ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΕΩΣ 3 ΕΞ.ΜΟΝΑΔΩΝ

- INVERTER
- Ψυκτική Απόδοση: 29650 btu / h
- Θερμική Απόδοση: 30.5006Btu / h
- Στην ψύξη
- Ενεργειακή Κλάση: A++
- SEER: 6.2
- Στην θέρμανση
- Ενεργειακή Κλάση: A+++
- SCOP: 5.2
- Ψυκτικό υγρό R32
- Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας - Ψύξη: -15~50°C
- Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας - Θέρμανση: -15~24°C
- Τάση / Συχνότητα / Φάση: 220-240/50/1V / Hz / Ph

Για την εγκατάσταση απαιτείται επιπλέον η προμήθεια εννέα (9) μέτρων ψυκτικών χαλκοσωλήνων.

22REQ010743500 2022-06-15

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). ΦΕΚ 147 Τεύχος Α'/8-8-2016, την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, καθώς και το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α') την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018).

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (1.700,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α.10.7135.27 «Προμήθεια κλιματιστικών» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

Κωδικός CPV 42512000 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας

Βασίλειος Χειλίδης