



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και  
Πολιτικών Ισότητας των φύλων**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας: 66133 Δράμα

Πληροφορίες: Ιωάννα Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνο: 2521351124

Ηλ. Ταχυδρομείο : [ikons@dimosdramas.gr](mailto:ikons@dimosdramas.gr)

**Κοιν.: Λογιστήριο**

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το τμήμα Προμηθειών

Του Δήμου μας

**Θέμα:** «Προμήθεια και εγκατάσταση - απεγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης».

Σας γνωρίζουμε ότι στο Διοικητήριο στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο γραφείο 124 υπάρχει κλιματιστική μονάδα (ψύξης – θέρμανσης) η οποία έχει χαλάσει (εκτός λειτουργίας) και στο γραφείο 127 υπάρχει κλιματιστική μονάδα (ψύξης – θέρμανσης) που υπολειτουργεί παρωχημένης τεχνολογίας (ενεργοβόρα) και πρέπει να αντικατασταθούν με νέες.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση **δύο κλιματιστικών μονάδων τοίχου τύπου inverter το ένα 12.000 BTU για το γραφείο 127 και το άλλο 9.000 BTU** για το γραφείο 124 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

**Κλιματιστικό 12.000 BTU**

- εσωτερική μονάδα τοίχου
- τύπος λειτουργίας : inverter
- ισχύς ψύξης **12.000 BTU**
- ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση): A+++ / A+
- βαθμός απόδοσης ψύξης (SEER) 8,5W/W
- βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) 4,6W/W
- να είναι καινούργιο αμεταχείριστο και να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τον συμπιεστή πάνω από πέντε (5) χρόνια
- οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
- να φέρουν σήμανση CE

**Κλιματιστικό 9.000 BTU**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6297535c2b1ccec6f81cf4d στις 02/06/22 10:44

- εσωτερική μονάδα τοίχου
- τύπος λειτουργίας : inverter
- ισχύς ψύξης **9.000 BTU**
- ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση): A+++ / A++
- βαθμός απόδοσης ψύξης (SEER) 8,5W/W
- βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) 4,6W/W
- να είναι καινούργιο αμεταχειριστο και να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τον συμπιεστή πάνω από πέντε (5) χρόνια
  - οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
  - να φέρουν σήμανση CE

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής και των απαιτούμενων εργασιών συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους **1.600,00** ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.290,32 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες εγκατάστασης - απεγκατάστασης.

**CPV: 42512200-0** (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου).

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις:

- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ. Α')
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
- των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018)
- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον **Κ.Α. 15.7135.09** (προμήθεια εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης) ποσού **1.600,00€** του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:

**Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ.**

- να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
- να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

**Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού**

**Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης**