



23REQ012996718 2023-07-03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Βερμίου 2 & 1<sup>ης</sup> Ιουλίου  
Τ.Κ. : 66133 Δράμα  
Πληροφορίες: Β. Σπανίδης  
Τηλέφωνο: 2521350658  
Ηλ. Ταχυδρομείο: bspan@dimosdramas.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου  
(για ψήφιση πίστωσης)  
Κοιν: Τμήμα Προμηθειών

**ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ :** «Προμήθεια συσσωρευτών και προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Η/Ζ».

**ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η συντήρηση και διαχείριση υποδομών, η συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων, καθώς και η εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου.

Στο υπόγειο του Δημαρχείου είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS, με σκοπό την προστασία της λειτουργίας των υπολογιστών. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η αντικατάσταση των συσσωρευτών, οι οποίοι ανά 6 έως 7 έτη εξαντλούνται και χρήζουν αντικατάστασης. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η προμήθεια 48 συσσωρευτών τύπου 12HX105 (24Ah) του οίκου ENERSYS, τεχνολογίας AGM, VRLA, κλειστού τύπου χωρίς συντήρηση.

Επίσης κατά τις δοκιμές λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (Η/Ζ) για την προετοιμασία του κατά τους θερινούς μήνες, λόγω συχνών ηλεκτρικών εκκενώσεων (κεραυνών) ή πτώσης της τάσης από το δίκτυο, παρατηρήθηκε σε ένα ποσοστό της τάξης του 33% η μη ορθή λειτουργία του (δηλαδή, ορθή έναρξη και απότομη διακοπή λειτουργίας του), με ένδειξη υπερστροφίας, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, εκ των οποίων ένας μπορεί να είναι, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, η μυκητολάσπη, η οποία προξενεί σοβαρές και δαπανηρές βλάβες στον κινητήρα του Η/Ζ. Συστήνεται η εξειδικευμένη συντήρηση του Η/Ζ με αλλαγές φίλτρου αέρος, φίλτρου λαδιού, φίλτρου πετρελαίου, αντιψυκτικού, απιονισμένου νερού και λιπαντικού τύπου RIMULA R4L 15W40.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Συσσωρευτής τύπου 12HX105 (24Ah) του οίκου ENERSYS, τεχνολογίας AGM, VRLA, κλειστού τύπου χωρίς συντήρηση.	τεμάχιο	48	125,00€	6.000,00€
2.	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	τεμάχιο	2	120,00 €	240,00 €
3.	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	τεμάχιο	2	45,00 €	90,00 €
4.	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	τεμάχιο	2	40,00 €	80,00 €
5.	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - 1 LTR	τεμάχιο	38	7,50 €	285,00 €
6.	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	τεμάχιο	38	0,60 €	22,80 €
7.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ RIMULA R4L 15W40 - 1 LTR	τεμάχιο	32	9,00 €	288,00 €
					7.005,80€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64a27d68fb544e57f8c51add στις 03/07/23 12:08

## 23REQ012996718 2023-07-03

		ΦΠΑ 24%	1.681,40€
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.687,20€</b>

ΚΑ 10.6672 - Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ 52/01.04.19/τ.Α').
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016).
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007).
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018).
- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Παρακαλούμε:

- να προχωρήσετε στην διάθεση πίστωσης του κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:

ΚΑ	Προμήθεια	Προϋπολογισμός (€)
10.6672	Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων	<b>8.687,20€</b>

- για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης.

CPV :

31430000-9 - Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

09211000-1 - Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

42913000-9 - Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα

24951311-8 - Αντιψυκτικά παρασκευάσματα

24316000-2 - Απεσταγμένο νερό

Για την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών  
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος

Κιοσσές Ιωάννης  
Τοπογράφος Μηχανικός

23REQ012996718 2023-07-03