



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
- Σωλήνωση προσαγωγής-επιστροφής νερού ψύξης (πλαστική PPR 80 SDR 7,4/11)
  - Σωλήνωση προσαγωγής-επιστροφής νερού θέρμανσης (πλαστική PPR 80 SDR 7,4/11)
  - Αλλαγή (κατακόρυφη όδευση) επιπέδου διέλευσης
  - Διέλευση σωλήνωσης προς τα πάνω
  - Σωλήνωση που ανέρχεται από κάτω
  - Σωλήνωση που ανέρχεται προς τα πάνω
  - Σωλήνωση που κατέρχεται προς τα κάτω
  - Σωλήνωση που κατέρχεται από πάνω
  - Διέλευση σωλήνωσης προς τα κάτω
  - Αλλαγή στάθμης όδευσης σωλήνωσης στο ίδιο επίπεδο
  - Σφαιρική δικλείδα
  - Δίοδη βάνα με κινητήρα
  - Τρίοδη βάνα με κινητήρα
  - Ρυθμιστική δικλείδα με μέτρηση παραχής
  - Αντι-κραδασμικός σύνδεσμος
  - Όργανο αντεπιστροφής
  - Φίλτρο σωλήνωσης
  - Μειωτής πίεσης
  - Διακόπτης ροής
  - Μανόμετρο 0-4 bar
  - Μανόμετρο διαφορικής πίεσης
  - Θερμόμετρο 0-100°C
  - Αυτόματο εξεριστικό του δικτύου
  - Αντλία in-line/κυκλοφορητής σταθερών ή με ρυθμιστή στρωφών στο κινητήρα
  - Αυτόματος πλήρωσης με αντεπίστροφο - φίλτρο - μειωτή πίεσης
  - Δοχείο διαστολής
  - Σε κάτοψη
  - Σε διάγραμμα
  - ΣΠ Φ 32
  - Διατομή σωλήνωσης
  - Συλλέκτης - διανομέας με κρουνοί εκκένωσης, θερμόμετρα και εξεριστικό
  - Ατσαεριωτής - Διαχωριστής σωματιδίων
  - Σε διάγραμμα
  - Σε κάτοψη
  - Δοχείο αδράνειας αντλίας θερμότητας
  - Σε διάγραμμα
  - Σε κάτοψη

<div><p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p></div>	
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ	
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΜ_ΩΔΕΙΟ_ΚΑΣ_01
ΚΑΙΜΑΚΑ	1:50
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	<div><p>ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 17ης Νοεμβρίου 79 555 34 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2314400900-19 Fax: 2310900480 E-mail: info@skemma.gr</p></div>
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	
<div>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑ ...../...../2024</div>	<div>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑ ...../...../2024</div>
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	