

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Σωλήνωση προσαγωγής-επιστροφής νερού ψύξης (πλαστική PPR 80 SDR 7,4/11)
- Σωλήνωση προσαγωγής-επιστροφής νερού θέρμανσης (πλαστική PPR 80 SDR 7,4/11)
- Αλλαγή (κατακόρυφη όδευση) επιπέδου διέλευσης
  - Διέλευση σωλήνωσης προς τα πάνω
  - Σωλήνωση που ανέρχεται από κάτω
  - Σωλήνωση που ανέρχεται προς τα πάνω
  - Σωλήνωση που κατέρχεται προς τα κάτω
  - Σωλήνωση που κατέρχεται από πάνω
  - Διέλευση σωλήνωσης προς τα κάτω
- Αλλαγή στάθμης όδευσης σωλήνωσης στο ίδιο επίπεδο
- Σφαιρική δικλείδα
- Δίοδη βάνα με κινητήρα
- Τρίοδη βάνα με κινητήρα
- Ρυθμιστική δικλείδα
- Αντι-κραδασμικός σύνδεσμος
- Όργανο αντεπιστροφής
- Φίλτρο σωλήνωσης
- Μειωτής πίεσης
- Διακόπτης ροής
- Μανόμετρο 0-4 bar
- Μανόμετρο διαφορικής πίεσης
- Θερμόμετρο 0-100°C
- Αυτόματο εξαεριστικό του δικτύου
- Αντλία In-line/κυκλοφορητής σταθερών στροφών ή με ρυθμιστή στροφών στο κινητήρα
- Αυτόματος πλήρωσης με αντεπίστροφο - φίλτρο - μειωτή πίεσης
- Δοχείο διαστολής
  - Σε κάτοψη
  - Σε διάγραμμα
- ΣΠ Φ 32 — Διατομή σωλήνωσης
- Συλλέκτης - διανομέας με κρουνό εκκένωσης, θερμόμετρα και εξαεριστικό
- Απαεριωτής - Διαχωριστής σωματιδίων
  - Σε διάγραμμα
  - Σε κάτοψη
- Δοχείο αδράνειας αντλίας θερμότητας
  - Σε διάγραμμα
  - Σε κάτοψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	**ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ** **ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	**ΗΜ_ΟΛΥΜΠΙΑ_ΚΛΣ_2**
ΚΛΙΜΑΚΑ	**1:50**
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	**ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.** 17ης Νοεμβρίου 79 555 34 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2314400900-19 Fax: 2310900480 E-mail: info@skemma.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ ...../...../2024	ΔΡΑΜΑ ...../...../2024
.....	.....
.....	.....

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ